

# Bemaßte Bohrschablone : Capri Mini INHP9 und Elba Mini INHP9

Breite: 80,7 cm

Wandschiene: 69 cm

Ø8 mm Bohrungen für die Befestigungsdübel  
Troux Ø8 mm

Bereich für den elektrischen Anschluß  
Zone de connexion électrique

28,2 cm

Ø162mm Bohrungen für den Luftein- und austritt  
Troux Ø162mm

11,1 cm

13 cm

24,2 cm

Wandöffnung Durchmesser 16,2 cm

Wandöffnung Durchmesser 16,2 cm

11,1 cm

Ø18mm Bohrung für den Kondensatschlauch  
Trou pour tuyon d'évacuation des condensats

Ø8mm Bohrung für den Hubschutzbügel  
Trou Ø8mm pour equerre anti-relevage

Schraube für Hubschutzbügel →

← Bohrung Kondensatschlauch Durchmesser 2 cm

Dima / Template

Höhe: 55,5 cm

**ACHTUNG:** Bitte beachten Sie, diese Schablone darf nicht für die Durchführung der Kernbohrungen verwendet werden. Für die Bohrungen ist die Originalschablone zu verwenden, die der Lieferung der Wandklimaanlage beiliegt.

NOTA: tagliare la dima lungo questo bordo omettendo le quote